

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Metallwerkstoff**

Artikelbezeichnung: Eingangsmatte mit in Aluminiumprofilen eingelassener Cassettenbürste - **Portagard DB Prüfmuster 22 mm**; nach Angabe baugleich (in Bezug auf die Einlage) mit Portagard DB 12,17, 27 mm und Portagard SDB 17 und 22 mm

Werkstoff: Aluminiumträgerprofil mit Cassettenbürste

Abmessungen: Länge und Breite variabel
Prüfmuster: 1000 x 500 x 19,5 [mm] (22 mm ü.a.)
(Trägerprofil 28,5 x 19,5 [mm]; Profilabstand 6 mm)

Farbe: Trägerprofil aus Aluminium: natur; Beborstung: schwarz
(nach Angabe auch in grau lieferbar)

Oberfläche: CB - beborstet

Hersteller/Lieferer: Kafloor Mats GmbH
Johann-Gutenberg-Platz 1
06773 Gräfenhainichen

Auftraggeber: Kafloor Mats GmbH
Johann-Gutenberg-Platz 1
06773 Gräfenhainichen

Zeugnisnummer: 93382102.001

Prüfdatum: 03.03.2021

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.
Prüfrichtung1: parallel zum Trägerprofil
Prüfrichtung2: senkrecht zum Trägerprofil

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel:
1. Prüfrichtung: **41,6°**
2. Prüfrichtung: **41,2°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R13**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer



Großburgwedel, 31.03.2021
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00 aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

