

# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Metallwerkstoff**

Artikelbezeichnung: Eingangsmatte mit in Aluminiumprofilen eingelassenen Gummistreifen - **Portagard A Prüfmuster 22 mm**; nach Angabe baugleich (in Bezug auf die Einlage) mit Portagard A 12, 17, 27 mm und Portagard AS 17 und 22 mm

Werkstoff: Aluminiumträgerprofil mit Gummieinlage

Abmessungen: Länge und Breite variabel  
Prüfmuster: 1000 x 500 x 19,5 [mm] (22 mm ü.a.)  
(Trägerprofil 28,5 x 19,5 [mm]; Profilabstand 6 mm)

Farbe: Trägerprofil aus Aluminium: natur;  
Gummieinlage: schwarz

Oberfläche: Gummi profiliert (gerillt und quergerändelt)

Hersteller/Lieferer: Kafloor Mats GmbH  
Johann-Gutenberg-Platz 1  
06773 Gräfenhainichen

Auftraggeber: Kafloor Mats GmbH  
Johann-Gutenberg-Platz 1  
06773 Gräfenhainichen

Zeugnisnummer: 93382101.001

Prüfdatum: 03.03.2021

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)  
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.  
Prüfrichtung1: parallel zum Trägerprofil  
Prüfrichtung2: senkrecht zum Trägerprofil

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel:  
1. Prüfrichtung: **7,4°**  
2. Prüfrichtung: **9,4°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R9**

### SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer

  
Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer

Großburgwedel, 31.03.2021  
Schu/ke



Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de  
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00 aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

