

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Metallwerkstoff**

Artikelbezeichnung: Eingangsmatte mit in Aluminiumprofilen eingelassenen Ripsstreifen

Artikel-Nummer: Portagard I PM 22 mm; n. A. baugleich (in Bezug auf die Einlage) mit Portagard I 12,17, 27 mm und Portagard IS 17 und 22 mm

Werkstoff-Nr.: Aluminiumträgerprofil mit Ripseinlage

Abmessungen: Länge und Breite variabel
Prüfmuster: 1000 x 500 x 19,5 [mm] (22 mm ü.a.)
(Trägerprofil 27,5 x 19,5 [mm]; Profilaabstand 6 mm)

Farbe: Trägerprofil aus Aluminium: natur; Ripseinlage: anthrazit;
n. A. sind weitere Farben lieferbar: hellgrau, beige-braun)

Oberfläche: n. A. Ripsstreifen gerillt

Hersteller/Lieferer: Kafloor Mats GmbH
Johann-Gutenberg-Platz 1
06773 Gräfenhainichen

Auftraggeber: Kafloor Mats GmbH
Johann-Gutenberg-Platz 1
06773 Gräfenhainichen

Zeugnisnummer: 94452101.002
(ersetzt Prüfzeugnis Nr. 94452101.001)

Prüfdatum: 24.06.2021

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.
Prüfrichtung 1: parallel zu den Aluminiumprofilen
Prüfrichtung 2: senkrecht zu den Aluminiumprofilen

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel:
1. Prüfrichtung: **14,1°**
2. Prüfrichtung: **27,5°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R10**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge

Der Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer



Großburgwedel, 16.03.2023
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00 aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

